

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1
Email-eerwddarbhangal@gmail.com

पत्रांक-.....1145.....लहेरियासराय / दिनांक-.....9/6/21.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार सिंह

M/18 जगत अमरावती, अपार्टमेंट.

महेश नगर, पटना, मोटे - 4644395111

विषय:- शीर्ष-80000
शीर्ष-State Scheme अन्तर्गत पथ हथौड़ी घाट पर बने आर0 सी0 सीर0 पुल का एप्रोच निर्माण कार्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित पथ का निरीक्षण के दौरान निम्नांकित त्रुटियाँ पाई गई:-

1. पथ में Pot/Patch उत्पन्न हो गए हैं।
2. पथ का Shoulder का Maintenance नहीं किया जा रहा है।
3. पथ में अवस्थित C.D. के Vent की सफाई नहीं किया जा रहा है।
4. पथ का Road Signage मेंटेन नहीं है

उक्त सभी त्रुटियों को तीन दिनों के अन्दर निराकरण कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा SBD की कंडिका 32.3, 32.4, एवं 33.1 के तहत आवश्यक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

ज्ञापांक.....1145.....दिनांक.....9/6/21.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1