

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

Email-eerwddarbhanga1@gmail.com

पत्रांक-.....1132.....लहेरियासराय / दिनांक- 8/6/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

सेवा में,

मेसर्स यदुवंश कुमार सिंह
ग्राम- दुधकरी, जोर- तहवा
जिला- मुजफ्फरपुर

विषय:- शीर्ष-MR अन्तर्गत पथ पधारी से खैरा सिरुआ मे पंचवर्षीय अनुरक्षण नहीं करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित पथ का निरीक्षण के दौरान निम्नांकित त्रुटियाँ पाई गई:-

1. पथ में Pot/Patch उत्पन्न हो गए है।
2. पथ का Shoulder का Maintenance नहीं किया जा रहा है।
3. पथ में अवस्थित C.D. के Vent की सफाई नहीं किया जा रहा है।
4. पथ का Road Signage मेंटेन नहीं है

उक्त सभी त्रुटियों को तीन दिनों के अन्दर निराकरण कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा SBD की कंडिका 32.3, 32.4, एवं 33.1 के तहत आवश्यक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन




कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

ज्ञापांक.....1132.....दिनांक 8/6/21

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1