

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल डिहरी

पत्रांक 1233

डिहरी, दिनांक 05/11/2024

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,

सुपमा एसोसिएट्स प्रा0 लिमिटेड
प्लॉट न0-102 गुप्ता पलेस ब्रह्मगस्थान गली
शेखपुरा, राजा बाजार, पटना।

विषय:-शीर्ष MEW MR योजनान्तर्गत जागोडीह हाईस्कूल से रामडिहरा पथ के संबंध में।

गहाशय

उपर्युक्त विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि शीर्ष MEW MR योजनान्तर्गत जागोडीह हाईस्कूल से रामडिहरा पथ का निरीक्षण HQ द्वारा प्रतिनियुक्त जाँचदल श्री सुकेश कुमार द्वारा BRRMS APP के द्वारा दिनांक-07.10.2024 में किया गया। निरीक्षण के क्रम में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। तथा उक्त पथ को "SRI" श्रेणी प्रदान किया गया। जाँच के क्रम में उनके द्वारा Slope of Shoulder not Maintained एवं Expansion Joint not Maintained पाया गया।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों का निवारण करें। पथ में किसी भी प्रकार का अनुरक्षण से संबंधित प्रगति नहीं पाये जाने पर SBD के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप आपके एकरारनामा को विखंडित कर दिया जाएगा एवं आपके निबंधन को काली सूची में डालने हेतु उच्चधिकारियों को अनुसंशित कर दिया जाएगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

05/11/2024

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी