

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल डिहरी

पत्रांक ..11.2.2...

डिहरी, दिनांक ..07/10/2024

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,

श्री राकेश चौबे (संवेदक)
जक्की बिगहा कैनल रोड
डिहरी ऑन सोन, रोहतास

विषय:- शीर्ष NABARD योजना अन्तर्गत पथ डिहरी यदुनाथपुर पी0डब्लू0डी0 पथ ग्राम काजीपुर से
उल्ली भाया नावारा में FLY SQUAD के द्वारा पाई गई त्रुटि के निराकरण के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच अधिकारी श्री सुकेश कुमार द्वारा आपके पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन पथ " डिहरी यदुनाथपुर पी0डब्लू0डी0 पथ ग्राम काजीपुर से उल्ली भाया नावारा" का निरीक्षण दिनांक-29.09.2024 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में आपके पथ में PCC Surface को जाँच अधिकारी द्वारा "U" (Unsatisfactory) दिया गया है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों का निवारण करें। पथ में किसी भी प्रकार का अनुरक्षण से संबंधित प्रगति नहीं पाये जाने पर SBD के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप आपके एकरारनामा को विखंडित कर दिया जाएगा एवं आपके निबंधन को काली सूची में डालने हेतु उच्चधिकारियों को अनुसंशित कर दिया जाएगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

Goel
07/10/2024

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी