

सहायक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, वीरपुर ।

Email ID:- tqclab-virpur25@bihar.gov.in

पत्रांक:- 22 (अनु०) वीरपुर

दिनांक:- 25 / 09 / 25

प्रेषक,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, वीरपुर ।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, वीरपुर ।

विषय:- पथों में किए गए जाँच फल के संबंध में ।

प्रसंग:- कार्यपालक/सहायक अभियंता का पत्रांक ~~बी.एम.पी.~~ दिनांक 25/08/2025
महाशय

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में कहना है कि आपके प्रमंडलाधीन निर्माण कराए जा रहे पथों/पूल-एलियों में प्रयुक्त किए जा रहे सामग्रियों के नमूनों को जाँचोंपरांत जाँच प्रतिवेदन सलग्न कर भेजा जा रहा है, जो निम्नावत है ।

पथ/पूल का नाम:- Karjain panchayat me Md. Hadis house
via kabristan to RFO road uttkarmit middle school.
Basawanpatti talc.

योजना:- R.R.S.M.P.

संवेदक:- OM SAI ENGINEER.

नमूना:- P.C.C M-35

स्वीकृत/अस्वीकृत:- स्वीकृत

विश्वासभाजन

81/8
24/09/25

सहायक अभियंता

जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला,
ग्रामीण कार्य विभाग, वीरपुर ।

TESTING AND QUALITY CONTROL LABORATORY

RURAL WORKS DEPARTMENT, VIRPUR

Email ID:- tgclab-virpur25@bihar.gov.in

TEST RESULT OF CONCRETE CUBE

CUBE TEST OF:- M-35

SCHEME:- R.R.S.M.P.

NAME OF DIVISION:- R.W.D, WORKS DIVISION VIRPUR

NAME OF WORK:- KARJAIN PANCHAYAT ME MD. HADIS HOUSE
VIA KABRISTAN TO R.O. ROAD VITKRAMIT MIDDLE BASAWANPATTI TAK.

NAME OF AGENCY:- DM. SAI ENGINEER

REF:- SAMPLE COLLECTED BY A.E. LETTER NO:- 00/CAMP DATE:- 25/08/2025

CH:- DATE OF TEST:- 24/09/2025

SL No.	CUBE TEST ON 28 DAYS				Remarks
	1	2	3	4	5
1	Date Of Concreting	<u>23-08-2025</u>	<u>23-08-2025</u>	<u>23-08-2025</u>	PERMISSIBLE
2	Date Of Test	<u>24-09-2025</u>	<u>24-09-2025</u>	<u>24-09-2025</u>	
3	ID. Mark	<u>D1</u>	<u>D2</u>	<u>D3</u>	
4	Area (CM2)	<u>225</u>	<u>225</u>	<u>225</u>	
5	Maximum Load (KN)	<u>786</u>	<u>782</u>	<u>785</u>	
6	Crushing Strength (Kg/CM2)	<u>352.222</u>	<u>354.409</u>	<u>355.769</u>	
7	Mix Design M- <u>35</u>				

29/09/2025
Technical Supervisor
Testing & Quality
Control Laboratory, R.W.D
Virpur

29/09/21
Assistant Engineer
Testing & Quality
Control Laboratory, R.W.D
Virpur