

सहायक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, वीरपुर ।

Email ID:- tgclab-virpur25@bihar.gov.in

पत्रांक:- २६ (अनु०) / वीरपुर

दिनांक:- २५ / ०९ / २५

प्रेषक,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, वीरपुर ।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, वीरपुर ।

विषय:- पथों में किए गए जाँच फल के संबंध में ।

प्रसंग:- कार्यपालक/सहायक अभियंता का पत्रांक ~~कैम्प~~ दिनांक २७ / ०८ / २०२५
महाशय

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में कहना है कि आपके प्रमंडलाधीन निर्माण कराए जा रहे पथों/पूल-पुलियों में प्रयुक्त किए जा रहे सामग्रियों के नमूनों को जाँचोंपरांत जाँच प्रतिवेदन सलान कर भेजा जा रहा है, जो निम्नावत है ।

पथ/पूल का नाम:- Karsain panchayat me to RCO Road path
Dhadha Siona tak chote chuye purbi Kari latbareh
tak path meina karyo.

योजना:- R.R.S.M.P

संवेदक:- OM SAT CIVIL CON.

नमूना:- P.C.C M-35

स्वीकृत/अस्वीकृत:- स्वीकृत

विश्वासभाजन

81/2
25/09/25

सहायक अभियंता

जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला,
ग्रामीण कार्य विभाग, वीरपुर ।

TESTING AND QUALITY CONTROL LABORATORY

RURAL WORKS DEPARTMENT, VIRPUR

Email ID:- tqclab-virpur25@bihar.gov.in

TEST RESULT OF CONCRETE CUBE

CUBE TEST OF:- M-35

SCHEME:- R.R.S.M.P.

NAME OF DIVISION:- R.W.D, WORKS DIVISION VIRPUR

NAME OF WORK:- KARJAIN PANCHAYAT ME TO RGO PATH DHADHA
SIMA TAK HOIE HUVE PURRI KOSHI TAIBANDH TAK PATH NIRMALAKRYA

NAME OF AGENCY:- CM SAI ENGINEERING


REF:- SAMPLE CUCETED BY AE LETTER NO:- 00/CAMP DATE:- 27/08/2025

CH:-

DATE OF TEST:- 25/09/2025

SL No.	CUBE TEST ON 28 DAYS				Remarks
	1	2	3	4	5
1	Date Of Concreting	26-08-2025	26-08-2025	26-08-2025	PERMISSIBLE
2	Date Of Test	25-09-2025	25-09-2025	25-09-2025	
3	ID. Mark	E1	E2	E3	
4	Area (CM2)	225	225	225	
5	Maximum Load (KN)	795	794	787	
6	Crushing Strength (Kg/CM2)	360.301	359.848	356.675	
7	Mix Design M-35				


Technical Supervisor
Testing & Quality
Control Laboratory, R.W.D
Virpur


Assistant Engineer
Testing & Quality
Control Laboratory, R.W.D
Virpur