

सहायक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, वीरपुर ।

Email ID:- tqclab-virpur25@bihar.gov.in

पत्रांक:- 46...../ वीरपुर

दिनांक:- 22/11/2025

प्रेषक,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, वीरपुर ।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, वीरपुर ।

विषय:- पथों में किए गए जाँच फल के संबंध में ।

प्रसंग:- कार्यपालक/सहायक अभियंता का पत्रांक 00..... दिनांक 05/11/2025
महाशय

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में कहना है कि आपके प्रमंडलाधीन निर्माण कराए जा रहे पथों/पूल-पुलियों में प्रयुक्त किए जा रहे सामग्रियों के नमूने को जाँचोंपरांत जाँच प्रतिवेदन सलंग्न कर भेजा जा रहा है, जो निम्नवत है ।

पथ/पूल का नाम:- BISHANPUR DAULTPUR PANCHAYAT ME
RAMNARAYAN MANDAL HOUSE VIA MEHTA TOLA TO
LAKHAI PHOKHAR PWD ROAD TAK.

योजना:- RRSMP-2

संवेदक:- M/S CHANSHYAM LAL

नमूना:- PCC-M-35

स्वीकृत/अस्वीकृत:- स्वीकृत

विश्वासभाजन

8/11/25

सहायक अभियंता

जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला,
ग्रामीण कार्य विभाग, वीरपुर ।

TESTING AND QUALITY CONTROL LABORATORY

RURAL WORKS DEPARTMENT, VIRPUR

Email ID:- tqclab-virpur25@bihar.gov.in

TEST RESULT OF CONCRETE CUBE

CUBE TEST OF:- M-35

SCHEME:- RRSMP-2

NAME OF DIVISION:- R.W.D, WORKS DIVISION VIRPUR

NAME OF WORK:- BESHANPUR DAULATPUR PANCHAYAT MH RAMNARAYAN MANDAL HOUSE VIA MEHTA TOLA TO LAKE PHOKHAR PWD ROAD TAK.

NAME OF AGENCY:- M/S CHANSHYAM LAL


REF:- SAMPLE COLLECTED BY A/E LETTER NO:- 00 DATE:- 05/11/2025

CH:-

DATE OF TEST:- 22/12/2025

SL No.	<u>CUBE TEST ON 28 DAYS</u>				Remarks
	1	2	3	4	5
1	Date Of Concreting	05-11-25	05-11-25	05-11-25	PERMISSIBLE
2	Date Of Test	22-12-25	22-12-25	22-12-25	
3	ID. Mark	A1	A2	A3	
4	Area (CM2)	225	225	225	
5	Maximum Load (KN)	779	776	778	
6	Crushing Strength (Kg/CM2)	353.049	351.690	352.596	
7	Mix Design M-35				


22/12/2025
Technical Supervisor
Testing & Quality
Control Laboratory, R.W.D
Virpur


22/12/25
Assistant Engineer
Testing & Quality
Control Laboratory, R.W.D
Virpur