

सहायक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, वीरपुर ।

Email ID:- tqclab-virpur25@bihar.gov.in

पत्रांक:- 48 / वीरपुर

दिनांक:- 22 / 12 / 2025

प्रेषक,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, वीरपुर ।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, वीरपुर ।

विषय:- पथों में किए गए जाँच फल के संबंध में ।

प्रसंग:- कार्यपालक/सहायक अभियंता का पत्रांक 00 दिनांक 09 / 10 / 2025
महाशय

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में कहना है कि आपके प्रमंडलाधीन निर्माण कराए जा रहे पथों/पूल-पुलियों में प्रयुक्त किए जा रहे सामग्रियों के नमूने को जाँचोपरांत जाँच प्रतिवेदन सलंगन कर भेजा जा रहा है, जो निम्नवत है ।

पथ/पूल का नाम:- HARIRAHU PANCHAYAT ME HARILAL MANDAL
HOUSE VIA BAIDUNATH JHA TO PWD ROAD TAK.

योजना:- R.R.S.M.P-2

संवेदक:- MRS. CHANSHYAM LAL

नमूना:- PCC M-35

स्वीकृत/अस्वीकृत:- स्वीकृत

विश्वासभाजन

22/12/25

सहायक अभियंता

जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला,
ग्रामीण कार्य विभाग, वीरपुर ।

TESTING AND QUALITY CONTROL LABORATORY

RURAL WORKS DEPARTMENT, VIRPUR

Email ID:- tqclab-virpur25@bihar.gov.in

TEST RESULT OF CONCRETE CUBE

CUBE TEST OF:- M-35

SCHEME:- R.R.S.M.P-2

NAME OF DIVISION:- R.W.D, WORKS DIVISION VIRPUR

NAME OF WORK:- HARIRAH PANCHAYAT ME HARLAL MANDAL
HOUSE VIA RAJNATH JHA TO PWD ROAD TAK.


NAME OF AGENCY:- M/S GHANSHYAM LAL

REF:- SAMPLE COLLECTED BY A.E LETTER NO:- 00 DATE:- 07/10/2025


CH:-

DATE OF TEST:- 22/12/2025

SL No.	CUBE TEST ON 28 DAYS				Remarks
	1	2	3	4	
1	Date Of Concreting	06-10-25	06-10-25	06-10-25	PERMISSIBLE
2	Date Of Test	22-12-25	22-12-25	22-12-25	
3	ID. Mark	I 1	I 2	I 3	
4	Area (CM2)	225	225	225	
5	Maximum Load (KN)	789	790	782	
6	Crushing Strength (KG/CM2)	357.581	358.035	354.409	
7	Mix Design M-35				


22/12/2025
Technical Supervisor

Testing & Quality
Control Laboratory, R.W.D
Virpur


22/12/25
Assistant Engineer

Testing & Quality
Control Laboratory, R.W.D
Virpur