

पत्रांक:- मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)-23-186/2017/पार्ट-I-1006 पटना/दिनांक- 03/03/2020

प्रेषक,

नलिन कुमार सिन्हा,  
अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
कार्य प्रमंडल, पालीगंज,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- दिनांक 28.02.2020 को सम्पन्न हुई ATR निष्पादन समिति की बैठक में राज्य संपोषित MMGSY (SC) योजना अंतर्गत T02 to Maharajganj पथ (ATR No.-3389) को Satisfactory श्रेणी में Regrade करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1546 अनु0 दिनांक 26.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक के संबंध में सूचित करना है कि समिति के द्वारा समीक्षोपरांत राज्य संपोषित MMGSY (SC) योजना अंतर्गत T02 to Maharajganj पथ (ATR No.-3389) को Satisfactory श्रेणी में Regrade करने का निर्णय लिया गया है।

| S.I | District | Division | Block     | Name of Inspector | Date of Inspection | Name of the Road   | Scheme     | Grading by Inspector | Remarks of Committee.    |
|-----|----------|----------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------------|
| 1   | Patna    | Paliganj | Naubatpur | IE Paliganj       | 14.02.2019         | T02 to Maharajganj | MMGSY (SC) | U                    | Regraded to Satisfactory |

विश्वासभाजन

(नलिन कुमार सिन्हा)  
अधीक्षण अभियंता  
गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग

ज्ञापांक:- मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)-23-186/2017 पार्ट-1

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि:-परियोजना प्रबंधक MMGSY को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता

अलोड  
27/12/19

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

पत्रांक:- 1546 3130

पालीगंज/दिनांक:- 26/12/19

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
गुणवत्ता प्रबंधक कोषांग,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- MMGSY (SC) योजनान्तर्गत T02 से महाराजगंज पथ में I.E. द्वारा प्रतिवेदित ATR  
को Regrade करने के संबंध में।

प्रसंग :- ATR संख्या 3389

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पथ का निरीक्षण दिनांक 14.02. 2019 को स्वतंत्र अभियंता द्वारा किया गया था। निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा Longitudinal gradient in case of road in hilly rolling terrain मद में असंतोषजनक श्रेणी प्रदान किया गया है।

विदित हो कि पटना जिला hilly terrain नहीं है, बल्कि यह Plain terrain है। इसलिए स्वतंत्र अभियंता द्वारा इस मद में असंतोषजनक श्रेणी प्रदान करना उचित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित पथ को संतोषजनक श्रेणी में regrade करने की कृपा की जाय।

अनु0 :- I.E. द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्ट  
की छायाप्रति संलग्न।

1853  
27/12/19

अलोड  
27/12/19

विश्वासभाजन

26.12.19

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।